

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М.Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500. г.Жетісай, ул. М.Ауезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

11.06.2013 № 22/37-4-48
28.06.2013 № 2

«Нұр-Жібек» бөбекжай
балабақшасы ЖШС-ның
құрылтайшысы Қ.Нұртазаеваға

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті
Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал
ауданы, Жетісай қаласы, Естай көшесі №15 мекен жайда орналасқан «Нұр-
Жібек» бөбекжай балабақшасы ғимаратының өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру
жұмысын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша, Мақтарал
ауданы, Жетісай қаласы, Естай көшесі №15 мекен жайда орналасқан «Нұр-Жібек»
бөбекжай балабақшасының өрт қауіпсіздігі талапқа сай екені анықталды.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі
бас мамыны м.у.а. өртке қарсы қызмет майоры



Ғ.Жұмадилов

орын А.Шаденов
тел 6-71-71

АКТ

«11» «06» 2013ж

Жетісай қаласы


Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері өртке қарсы қызмет майоры Ғ.Жұмадилов, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері өртке қарсы қызмет лейтенанты А.Шаденов, «Нұр-Жібек» ЖШС балабақшасы құрылтайшысы Қ.Нұртазаеваның қатысуында, «Нұр-Жібек» балабақшасы құрылтайшысы Қ.Нұртазаеваның 2013 жыл 28 мамыр күнгі № 2 өтініш хаты негізінде және Мақтарал аудандық құқықтық статистика және арнайы есепке алу бөліміне 2013 жыл 28 мамыр күні берілген хабарлама негізінде Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Естай көшесі №15 мекенжайда орналасқан «Нұр-Жібек» ЖШС балабақшасының өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- Балабақша ғимараты алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған;
- Балабақша ғимаратына арнайы жоба бойынша өртті анықтау дабылқақыш құралдары орнатылған, жұмыс істеп тұр;
- Балабақша ғимаратының шатыры астындағы ағаш бөліктері өртке қарсы сұйықтықпен өңделген;
- Ғимараттағы электр ток сымдары талапқа сай жүргізілген.
- Балабақшаға арнайы автокөліктердің кіріп-шығу жолдары қаралған.
- Балабақша ғимаратында ішкі өрт крандары орнатылып, жеңдермен қамтамасыз етілген.
- Балабақша ғимаратының 1-ші және 2-ші қабаттарында қосымша шығу есіктері қаралған.


Қорытынды: Тексеру кезінде «Нұр-Жібек» ЖШС балабақшасының өрт қауіпсіздігі талапқа сай.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері өртке қарсы қызмет майоры



Ғ.Жұмадилов

Мақтарал ауданының ТЖБ аға инженері өртке қарсы қызмет лейтенанты



А.Шаденов

«Нұр-Жібек» ЖШС балабақшасы құрылтайшысы



Қ.Нұртазаева